



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
624450, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 2, тел./факс: (34384) 4-39-45;
tond-krasnoturinsk@mail.ru

Предписание № 8/1/5
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4"

полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Гринвальда И.А. № 8 от "26" января 2021 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. "05" февраля 2021 г. по 11 ч. 00 мин. "25" февраля 2021 г. проведена проверка заместителем начальника ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору,
подполковником внутренней службы Ярославцевым Андреем Александровичем территории,
здания и помещений МАДОУ "Детский сад № 4", расположенных по адресу: 624440,
Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Базстролевская, 21

проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МАДОУ "Детский сад № 4" Смолиной Кристиной Владимировной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не соответствуют действующим нормативным документам автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре, в связи с тем, что на сегодняшний день они эксплуатируются более 10 лет, морально и физически устарели (не соответствует кабельная продукция и т.п.) (выполнить монтаж новых систем пожарной автоматики, в соответствии с вновь разработанной проектной документацией).	п.54 Правил противопожарного режима в РФ Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых средствами обеспечения пожарной	01.02.2022	

С.А.

		<p>безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.</p> <p>п.1.9, п.22.2 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 13 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261.</p>		
2	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации здания.	<p>п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.)</p> <p>п. 110 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261.</p>	01.02.2022	
3	Не выполнено устройство выходов на чердак с лестничной клетки здания через противопожарные двери 2-го типа.	<p>п.7.7 СП 4.13130.2013 В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров, определяемой в соответствии с пунктом 7.2, допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам.</p> <p>п.1.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261.</p>	01.02.2022	
4	Выполнено не по направлению выхода из здания открывание дверей из спального и группового помещений средней группы (1 этаж).	<p>п.27(д) Правил противопожарного режима в РФ При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:</p> <p>д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.</p> <p>п.4.2.22 СП 1.13130.2020 Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.</p> <p>п. 102.1 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 13 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261.</p>	01.02.2022	
5	Пол средней группы (1 этаж) и младшей группы (2 этаж) покрыт линолеумом, показатели пожарной опасности которого не известны (отсутствует сертификат пожарной безопасности на линолеум)	<p>п.7 ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.</p> <p>В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия</p>	01.02.2022	

Сест

(требуемый класс пожарной опасности материала не более КМ2).	<p>полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p> <p>п.25 Правил противопожарного режима в РФ</p> <p>В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.</p>		
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНДиПР ГО Краснотурьинск,
ГО Карпинск, Волчанского ГО Ярославцев А.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

"25" 02 2021 г.



Предписание для исполнения получил:
Заведующий МАДОУ "Детский сад № 4"
Смолина К.В.
(должность, фамилия, инициалы)

[Signature]
(подпись)

"25" 02 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575807

Владелец Смолина Кристина Владимировна

Действителен с 17.03.2021 по 17.03.2022