

Муниципальный орган «Управление
образования
городского округа Краснотурьинск»
муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение

«Детский сад № 4»
624440, Свердловская область
г. Краснотурьинск
ул. Базстроевская, 21
телефон (34384) 6-31-80
13.01.22 № 63

Начальнику ОНДиПР ГО
Краснотурьинск. ГО Карпинск.
Волчанского ГО
УНДиПР ГУ МЧС России по
Свердловской области
И.А. Гринвальд

Ответ на Предписание № 8/1/5 от 25.02.2021г.
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

25.02.2021г. была проведена плановая поверка по пожарной безопасности в МА ДОУ № 4, в ходе проверки были предписания. В результате чего разработан план по их устранению.

№ предписания	Вил нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указываете только выполнение)	Причина не выполнения
1	2	3	4	5
1	Не соответствуют действующим нормативным документам автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре, в связи с тем, что на сегодняшний день они эксплуатируются более 10 лет,	контрольная дата 01.02.2022		Нет финансовых средств. В соответствие с выпиской предоставленной «Управлением образования городского округа Краснотурьинск» в 2022 году, будут выделены средства на выполнение устранения данного вида нарушения. Выписка прилагается
2	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации здания.	контрольная дата 01.02.2022	Выполнено	
3	Не выполнено устройство выходов на чердак с лестничной клетки здания через противопожарные двери 2-го типа.	контрольная дата 01.02.2022	Выполнено	
4	Выполнено не по направлению выхода из здания открывание дверей из спального и группового помещений средней группы (1 этаж)	контрольная дата 01.02.2022	Выполнено	
5	Пол средней группы (1 этаж) и младшей группы (2 этаж) покрыт линолеумом, показатели пожарной опасности которого не известны (отсутствует сертификат пожарной безопасности на линолеум) (требуемый класс пожарной опасности материала не более КМ2).	контрольная дата 01.02.2022	Выполнено частично (заменен линолеум только на первом этаже средняя группа)	Нет финансовых средств. В соответствие с выпиской предоставленной «Управлением образования городского округа Краснотурьинск» в 2022 году, будут выделены средства на выполнение устранения данного вида нарушения. Выписка прилагается

Прошу перенести сроки по исправности нарушений, не выполненных пунктов до 25.12.2022 г.

Заведующий МА ДОУ № 4



Смолина К.В.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575917

Владелец Смолина Кристина Владимировна

Действителен с 21.04.2022 по 21.04.2023